

जोधा कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/ 2018-19 / 334

दिनांक :- 06/12/18


सेन्ट पैट्रिक्स विद्या भवन
सिनीयर सैकेन्डरी स्कूल
जोधपुर

विषय :- सेन्ट पैट्रिक्स विद्या भवन सिनीयर सैकेन्डरी स्कूल जोधपुर को अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में।


संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 28.11.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एव आपके प्रासंगिक पत्रानुसार सेन्ट पैट्रिक्स विद्या भवन सिनीयर सैकेन्डरी स्कूल जोधपुर के भवन व परिसर का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही पाई गई। अतः अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित की शर्तों की पालना व्यवस्थापक स्कूल द्वारा सुनिश्चित करने स्थिति में एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था की जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था की जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूशर, हाईड्रेट, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पंपिंग यूनिट को हर समय चालू हालत में रखा जाएगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों की टेस्टिंग की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, हाईड्रेट का समय पर रख-रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाएगा।
6. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
7. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. उक्त अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
9. एनवीसी के नियमों की पालना करनी होगी।



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर


PRINCIPAL
Saint Patrick's Vidya Bhawan
Senior Secondary School
JODHPUR (Raj.)